


Gemeinde Strullendorf

# Wasserversorgung

Auflagen und Bedingungen für die Erstellung von  
Wasserleitungshausanschlüssen im Gemeindegebiet



# Merkblatt

## Hausanschlüsse sind folgendermaßen herzustellen:

Der Bauherr muss mit den zuständigen Vertragsfirmen die Verlegearbeiten rechtzeitig koordinieren, nach Eingang der gemeindlichen Auftragsschreiben

- ▶ der Beginn der Verlegearbeiten hat vormittags zu erfolgen, um bei evtl. auftretenden Schäden genügend Reaktionszeit zu besitzen
- Bauwasser ist mit einem Systemtrenner von den Vertragsinstallateuren einzubauen
- ▶ rechtwinklig zur Hauptleitung
- ▶ auf kürzestem Weg von der Hauptleitung zum Wasserzähler
- ▶ die Leitung darf nicht überbaut (z.B. Bodenplatte) sein bzw. überbaut werden
- ▶ die Leitung ist auf 10 cm Sandbett zu verlegen mit 20 cm Überdeckung
- ▶ die Leitungen und Verbindungen sind aus PE herzustellen. Die Verbindungen sind im Heizwendelschweißverfahren zu erstellen
- ▶ ca. 50 cm oberhalb der Leitung ist ein Trassenwarnband „Achtung Wasserleitung“ zu verlegen
- ▶ evtl. gesichtete Mängel an der Installation bzw. Schieber sind der Gemeinde sofort zu melden

- ▶ die Abnahme der neuen Hausanschlußleitung hat **zwingend bei offener Baugrube** durch die Gemeinde Strullendorf (Wasserwarte – Tel.Nr. 09543/9692 oder Handy-Nr. 0171/4046449) zu erfolgen, damit die Leitung unsererseits eingemessen werden kann; wenn dies nicht möglich ist, muss zeitnah ein Foto oder Skizze vom Bauherrn bzw. von der bauausführenden Firma nachgereicht werden

Den Abnahmetermin bitte **rechtzeitig** mit unseren Wasserwarten vereinbaren: Montag – Donnerstag von 7.30 Uhr - 16.00 Uhr  
Freitag von 7.30 Uhr – 11.30 Uhr

Der Wasserzählereinbau ist auch rechtzeitig bei der Gemeindeverwaltung anzumelden. Es ist ein Edelstahlbügel, ausziehbar, KFR-Ventil einzubauen!

- ▶ bei Zuwiderhandlungen des Bauherrn kann die Gemeinde ein **Zwangsgeld einheben bzw. die Wasserlieferung versagen**

Bei Rückfragen: Gemeinde Strullendorf  
Sachgebiet Bauamt, Tel.Nr. 09543/8226-23  
Sachgebiet Bautechnik, Tel.Nr. 09543/8226-25